

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МКДОУ  
«Тарутинский детский сад»  
Л.К. Черных  
«20» 06 2017 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Тарутинский детский сад»**

1.2. Адрес объекта **662176, Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Малиновая гора 2А.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание	<u>Б</u>	<u>1</u>	этаж,	<u>248.00</u>	кв. м
- отдельно стоящее здание	<u>Б1</u>	<u>1</u>	этаж,	<u>322.60</u>	кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6407.00 кв. м

1.4. Год постройки зданий 1971г., 1978г. \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта 2010 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* июль 2017г. \_\_\_\_\_,

*капитального* нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Тарутинский детский сад» (МКДОУ «Тарутинский детский сад»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Малиновая гора 2А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация **Реализация основной образовательной программы дошкольного образования**

**3. Состояние доступности объекта**

**Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ м

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ ---- \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *нет*

3.2.4. Перекрестки: *не регулируемые (установлены знаки: Пешеходный переход)*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У)	1,2	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У)	3	5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)	4,6	6,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)	5,7-8	9-10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У)	9	11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У)	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У)

Объект временно не доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха:

- место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком;
  - вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом, отсутствует автоматический привод фиксации дверей;
  - лестницы не оборудованы пандусами и перилами;
  - нет кнопки вызова помощника;
  - первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности;
  - Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.
- Объект временно не доступен для инвалидов колясочников, так недоступны и частично доступны структурно функциональные зоны:
- вход в здание – высота ступени превышает установленную норму, автоматический привод фиксации дверей отсутствует;
  - пути движения внутри здания - лестницы не оборудованы пандусами и перилами;
  - зона целевого назначения здания - зона недоступна;
  - санитарно-гигиенические помещения туалетная комната не оборудована для инвалидов и других маломобильных групп населения;
  - пути движения к объекту - зона частично доступна.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР,
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Организационные мероприятия, Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ программы «Доступная среда 2017-2020»

в рамках исполнения государственная программа РФ «Доступная среда» на 2017-2020 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть): **согласование с вышестоящей организацией**

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией** (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Роспотребнадзор, Стройнадзор

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации; да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов «ВОИ»

4.4.6. другое \_\_\_\_\_ **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

**нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности \_\_\_\_\_  
красдоступ.рф \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы

Информационный А.К. Черняк  
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]  
(Подпись)

В том числе:

Информационный ресурс Н.В. Барханова  
(Должность, Ф.И.О.)

Барханова  
(Подпись)

Воспитатель О.Н. Ткаева

Ткаев

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией  
(название).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_